붙임 2

안 전 교 육 일 지

결재	안전담당	담당교수

2014 년 6 월 26 일 목 요일 날씨 맑음

제목	**연구실험실 전기 안전의 포인트**				
교육장소	제1과학관 306호 유기신소재실험실	강 사	이아랑	서 명	
교육방법	강의, 실기, 시청각, 교재				
교육시간	9시 00 분 ~ 10 시 30 분 (90 분간)				

교육인원	대 상 자	실시자	미실시자	미실시 사유
	연구원, 대학원생, 학부생	4 명	. 명	휴가: 출장: 교육: 기타:

교 육 과 목

내용:

1. 분전함 앞은 일정 공간을 두어 유사 시 대비한다!
2. 물을 사용하는 실험기자재는 주변 콘센트를 방수형한다!
3. 환기팬에 먼지로 화재발생 우려가 있으므로 정기적으로 청소한다!
4. 차단기 충전부 노출 시 위험하므로 차단기는 별도 박스 내부에 설치한다!
5. 분전반 내 명판을 부착하여 비상 시 신속히 차단할 수 있도록 한다!
6. 바닥 전선은 보행자·기계이동에 따라 피복이 손상되지 않는지 확인한다!
7. 실험기기의 플러그와 콘센트가 확실시 접속되었는지 확인한다!
8. 전선·콘센트·차단기는 사용 전기제품 용량에 적합한 것으로 사용한다!
9. 전원 플러그는 접지형을 사용하여 누전에 따른 감전 사고를 예방한다!

* 교육실시 후 1주일 이내 기록할 것 * 기록유지 3년간 보존
* 교육참석자명단 (첨부참조: 참석자 학번, 이름, 학부(과), 서명 등 필히기록)